



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- Tuulivoimapaiston sisäinen tie. Ajaradan leveys suorilla 4,5 m + pientareet 0,25 m, kaartaisessa ajaradan leveykset voimalavalmistajan ohjeen mukaisesti
- Tuulivoimalan ja nostokenkin sijainti
- No go -kiinteistö (ei vuokrasopimusta)
- Puuston poiston rajaus, joka tarkentuu valittavan voimalatyyppiin ja kuljetuskaluston vaatimusten perusteella
- YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:**
- EN** ENERGIAMUUTOSALUE
Energiahuollon alueelle voidaan rakentaa sähköasemakenttä, kojeistorakennuksia ja huoltorakennuksia. Sähköasemakenttä tulee aidata.
- EO** MAA-AINEISTEN OTTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu kaava-alueella käytössä olevia maa-aineistenoitoalueita. Muinaismuistolain (295/63) 14 ja 16 § perusteella maata kaivettaessa tai muuta työtä tehtäessä, mikäli havaitaan merkkejä, jotka voivat viitata kinteään muinaisjäännöseen tai muinaisraunioihin, tulee työ heti keskeyttää ja asiasta viipymättä ilmoittaa museoviranomaiselle.
- YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.**
- OHJELLINEN UUSI SÄHKÖLINJA10KV.**
- TUULIVOIMALOIDEN ALUE.**
- Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pistekatkovivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa.
- Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet ja siipien pyörimisalue tulee sijoitettua osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.
- MUINAISMUISTOKOHDE.**
Muinaismuistolalla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydyttävä museoviranomaisen lausunto.
- LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.**
Alueella sijaitsee Metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontarivot ja alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän luonteen turvaaminen. Alueella sovelletaan metsälakia ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia metsänhoitosuostuksia.
- LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.**
Alueella sijaitsee Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen pienvesi, jonka olosuhteita ei saa heikentää. Alueella sovelletaan metsälakia ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia metsänhoitosuostuksia.

Sami Orajärvi 11.8.2021

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS89-TM35fin / N2000

Tumma	Lukumäärä	Muutanut	Päiväys

Rakennuskohde: VSB Uusutuulivoima Energia Suomi Oy Karahan tuulivoimapaisto	Piirustuksen sisältö: Esiisuunnitelma Asemapiirustus, länsiosia	Mittakaava: 1:5 000
---	---	------------------------

FCG	FCG Finnish Consulting Group Oy Elektronikatie 6, 00590 Oulu Puh. 0104990 www.fcg.fi	Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero TKA P42715 102	Muutos
------------	---	--	--------

Päiväys: 31.3.2021 Pääsuunn.: J-P. Ruonaniemi Hyv.: K. Hietala	Suunnittaja: K. Keras Tarkastaja: K. Hietala Yhteyshenkilö: J-P. Ruonaniemi	A S
--	---	--------

