



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- Tuulivoimaston sisäinen tie. Ajoradan leveys suorilla 4,5 m + pientareet 0,25 m, kaartteissa ajoradan levennykset voimalavalmistajan ohjeen mukaisesti
 - Tuulivoimalan ja nostokentän sijainti
 - No go -kiinteistö (ei vuokrasopimusta)
 - Puuston poiston rajaus, joka tarkentuu valittavan voimalatyyppin ja kuljetuskaluston vaatimusten perusteella
- YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:**
- ENERGIHUOLLON ALUE
Energiahuollon alueelle voidaan rakentaa sähköasemakenttä, kojeistorakennuksia ja huutorakennuksia. Sähköasemakenttä tulee aidata.
 - MAA-AINESTEN OTTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu kaava-alueella käytössä olevia maa-ainestottoalueita. Muinaismuistolain (295/63) 14 ja 16 § perusteella maata kaivettaessa tai muuta työtä tehtäessä, mikäli havaitaan merkkejä, jotka voivat viitata kiinteään muinaisjään- nökseen tai muinaisesineeseen, tulee työ heti keskeyttää ja asiasta viipymättä ilmoittaa museoviranomaiselle.
 - YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.
 - OHJEELLINEN UUSI SÄHKÖLINJA110KV.
 - TUULIVOIMALOIDEN ALUE.
- Luku tv-merkinän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa.
- Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet ja siipien pyörimisalue tulee sijoittaa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.
 - MUINAISMUISTOKOHDE.
Muinaismuistolain (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
 - LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Alueella sijaitsee Metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontoarvot ja alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän luonteen turvaaminen. Alueella sovelletaan metsälakia ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia metsänhoitosuosituksia.
 - LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Alueella sijaitsee Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen pienvesi, jonka olosuhteita ei saa heikentää. Alueella sovelletaan metsälakia ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia metsänhoitosuosituksia.

Sami Orajarvi 11.8.2021
 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS89-TM35fin / N2000

Tunnus	Lukumäärä	Muuttanut	Päiväys

Rakennuskohde VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy Karahkan tuulivoimasto	Piirustuksen sisältö Esisuunnitelma Asemapiirustus, tulotie	Mittakaavat 1:5 000
OULAINEN	Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero	Muutos
FCG	FCG Finnish Consulting Group Oy Elektronikkatie 6, 90590 Oulu Puh. 01040099 www.fcg.fi	TKA P42715 101
Päiväys 31.3.2021 Pääsuunn. J.-P. Ruonaniemi Hyv. K. Hietala	Suunn./Piirt. K. Kreuz Tarkastaja K. Hietala Yhteyshenkilö J.-P. Ruonaniemi	A S